

Odpowiedzi na pytania:

1. Czy jest możliwość zmiany posadzek lastrykowych na posadzki kamienne?

ODP.: Nie ma możliwości zmiany posadzek lastrykowych na posadzki kamienne. Posadzka jest możliwa do wykonania w technologii lastriko. Pierwotnie posadzka w Pałacu w holu wejściowym i na tarasie była wykonana w tej technologii.

2. Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów specyfikacji rysunków technicznych odnośnie systemu wystawienniczego obrazów poz. 1.48.1

ODP.: Poniżej załączmy przykładowe zdjęcia i rysunki typowego systemu wystawienniczego.

Każdy metr systemu wystawienniczego linkowego składa się z :

- 2 profili (przy suficie i przy posadzce - profile malowane w kolorze ściany np. biały kolor)
- 2 Uchwytów sufitowych linki
- linek stalowych napinających (po 2 linki na każdy metr długości systemu, w sumie po 9 m linki na każdy 1 metr systemu)
- haczyków do zawieszania obrazów lub uchwytów krawędziowych po 4 szt na każdy metr systemu
- Napinacza linki



